

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и
Рыбинском муниципальном районе

152903, г. Рыбинск, ул. Гл. Успенского, д.8
Тел.: 21-14-33, E-mail: rybcgsen@list.ru
ОКПО 76533130, ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ № 1318

**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор
и контроль за исполнением обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей**

декабря 2017 г.

152903 г. Рыбинск, ул. Г.Успенского, д.8
ТО Управления Роспотребнадзора по
ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44(сокращенное наименование СОШ № 44), юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 152919, Ярославская область, город Рыбинск, улица Гагарина, дом 22, ; акта № 1468 от 12.12.2017г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.3 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)"

Предлагаю: должностному лицу директору СОШ № 44 Вершинину Евгению Васильевичу устранить нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

№	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки соблюдения законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей (излагается существо требования со ссылкой на нарушенную статью (пункт) нормативного правового акта	Срок выполнения (указывается дата выполнения для каждого требования)
1.	Обеспечить обследование технического состояния вентиляции общеобразовательной организации специализированной организацией в соответствии с п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);	До 03.09.2018г.
2.	Кабинет обслуживающего труда, где установлены плиты, не оборудовать механической вытяжной вентиляцией в соответствии с п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;	До 03.09.2018г.
3.	Усилить контроль за соблюдением режима проветривания рекреационных во время уроков в соответствии с п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;	До 03.09.2018г.
4.	Обеспечить иммунизацию персонала СОШ № в соответствии с п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 2 ст.5 Федерального закона от	До 03.09.2018г.

	17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».	
5.	Обеспечить уровни искусственной освещенности в учебных помещениях(кабинет информатики, кабинете № 5, спортивном зале, малом спортивном зале) СОШ № 44 допустимым гигиеническим нормативам, предусмотренным п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	До 03.09.2018г.
6.	В состав бракеражной комиссии включить медицинского работника в соответствии с п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологический требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	До 03.09.2018г.
7.	Складское помещение пищеблока, где осуществляется хранение сыпучих продуктов, консервов, яиц,оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха в соответствии сп. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологический требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	До 03.09.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на должностное лицо директора СОШ №44 Вершинина Евгения Васильевича

О выполнении настоящего предписания сообщить по адресу:152903, г. Рыбинск, ул. Г. Успенского, д. 8 в срок до 03.09.2018г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

1.Непредоставление сведений на вышеуказанную дату является административным правонарушением, предусмотренным ст.19.7 КоАП РФ

2.Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(фамилия, инициалы, юр. лица, ИП (его представителя), подпись, дата).

Начальник ТО управления Роспотребнадзора
по ЯО в городском округе г. Рыбинск
и Рыбинский МР.



О.А.Гоголева

Настоящее предписание получил
(дата, подпись)

Е.В.Вершинин

Handwritten signature and date: 14.09.18

Handwritten signature of O.A. Gogoleva